

No. Fail: JBPM.IP.RNP: 700-7/2/14-19 (23)
(PEMBAHARUAN: KESEPULUH)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE

Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

**PENGGERA KEBAKARAN MANUAL /
MANUAL FIRE ALARM
(MODEL: EE-302 & EE-302M)**

Berdasarkan Piawaian
Complying with

MS 1745: PART 11: 2004 / BS 54-11: 2001 (CLAUSE 4.2)

Syarikat Berdaftar
Registered company

EVERSAFE EXTINGUISHER SDN BHD (053162-V)
Lot 878, Jalan Subang 9
Taman Perindustrian Subang
47500 Subang Jaya
Selangor Darul Ehsan

Tempoh sah perakuan: **02/03/2024 hingga 02/03/2026**

(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 18 Mac 2024



CERTIFIED TO ISO 9001:2015
CERT. NO QMS 02101



CERTIFIED TO ISO 37001:2016
CERT. NO ABMS 00216

**** Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

No. Fail: **JBPM.IP.RNP: 700-7/2/14-19 (23)**

No.Siri: **AK/MCP/904/2012 (P10)**

LAMPIRAN A1

Jenis Alat Kelengkapan : **PENGGERA KEBAKARAN MANUAL / MANUAL FIRE ALARM**
▪ **MANUAL CALL POINT / BREAKGLASS**

Model & Spesifikasi : **JENAMA : EVERSAFE**
MODEL :-
1. **EE-302**
2. **EE-302M**

Nama & Alamat Pengeluar : **EFFICIENT CARE SDN BHD (675726-K)**

No. Laporan Ujian / Tarikh : **SIRIM 2011EL0844-V3 (19/10/2011) & SIRIM 2018EB0457 (16/07/2018)**

Skim Persijilan Barangan : **-----**

Had Kegunaan : **PEMASANGAN HENDAKLAH MEMATUHI SPESIFIKASI SEPERTIMANA DALAM LAPORAN UJIAN DAN UBBL 1984 SERTA PERLU MEMATUHI SYARAT-SYARAT TAMBAHAN SEPERTI DI LAMPIRAN A2 & A3.**

Tempoh sah perakuan: **02/03/2024 hingga 02/03/2026**

