

No. Fail: JBPM/IP/RNP: 700-7/2/24-89 (11)
(PEMBAHARUAN KEEMPAT)

SIJIL PEPASANGAN KESELAMATAN KEBAKARAN

APPROVAL CERTIFICATE



Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
dengan ini memperakukan
Fire and Rescue Department of Malaysia
hereby certify

ALAT PEMADAM API
'EVERSAFE / RED PANTHER' WET CHEMICAL TYPE


Berdasarkan Piawaian
Complying with

MS 1539: PART 1:2002 & MS 1539:PART 5:2014

Syarikat Berdaftar
Registered company

EVERSAFE EXTINGUISHER SDN BHD (053162-V)
Lot 878, Jalan Subang 9,
Taman Perindustrian Subang,
47500 Subang Jaya,
Selangor DE.

Tempoh sah perakuan: **28/11/2023 hingga 27/12/2025**


(KAMARULZAMAN MALIK ABDULLAH)

Pengarah
Bahagian Perancangan dan Penyelidikan
b.p. Ketua Pengarah
Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia

Tarikh: 19 Februari 2024

**** Peringatan:**

Sila patuhi sepenuhnya syarat-syarat dan had kegunaan seperti dalam Lampiran A1

No. Fail: **JBPM/IP/RNP: 700-7/2/24-89 (11)**

No.Siri: **AK/APA/1892/2019 (P4)**

LAMPIRAN A1

Jenis Alat Kelengkapan	: WET CHEMICAL FIRE EXTINGUISHER CLASS F FIRE (FOR COOKING OIL & FATS)
Jenama & Spesifikasi	: 'EVERSAFE / RED PANTHER' MODEL: EEK-6S (6.0 Litres) & EEK-2s (2.0 Litres) RATING: 8A/75F & 5A/5F
Nama & Alamat Pengeluar	: EVERSAFE EXTINGUISHER SDN BHD
No. Laporan ujian/Tarikh	: SIRIM 201822FE0179 (21/12/2022), RPT012254 (09/11/2019) & 2021FE0087 (26/02/2021)
Skim Persijilan Barangan	: SIRIM QAS No.PC003986, No.Siri 089075 (Sah Sehingga 09/11/2024)
Had Kegunaan	: PENGGUNAAN PERLU MEMATUHI SPESIFIKASI UJIAN, UBBL 1984 SERTA MEMATUHI SYARAT-SYARAT SEPERTI DI LAMPIRAN A2, A3 & A4.

Tempoh sah perakuan: **28/11/2023 hingga 27/12/2025**

